

SVGW
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



Zertifikat Nr. 14-016-6 SVGW

Zertifikatsinhaber: Torgen Switzerland GmbH, CH-8957 Spreitenbach
Hersteller: Haci Ayyaz End. Mamüller San. VE TIC. A.S., TR-34555 Hadimköy / Istanbul
Vertreter / Vertreiber: Torgen Switzerland GmbH, CH-8957 Spreitenbach

Gestützt auf das Reglement ZG101 "Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas" und auf den Bericht Nr. **14-016-6** zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Verbindungen, Schläuche
Bezeichnung: Gasschlauchleitung NGAS
Typen: Hiflex 1/2" DN 12 (MF/FF)
DN 12
Anschluss: ½" Innengewinde nach ISO 288 bzw. Aussengewinde nach ISO 7/1
Zertifizierungsgrundlage: EN 14800 (2007)
Gültigkeit: **31.05.2029**
Zertifiziert für:

- einen Betriebsdruck von max. 0.5 bar,
- thermische Belastbarkeit (HTB): +650°C (für 30 min, bis 0.5 bar),
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand,
- eine Länge im Hausinnenbereich von max. 1.5 m und im Aussenbereich von max. 6 m.

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas).

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Gas


Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 09.08.2024